МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

АКТ
по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности

«22» августа 2019года г. Горловка
(населённый пункт)

На основании распоряжения №315 от «06» августа 2019 г. о проведении контрольной проверки объекта надзора Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №19» по адресу: г. Горловки, Центрально-Городской район, пгт Пантелеймоновка, ул. Сердюкова, 4
(указатьнаименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)

В период с «19» августа 2019 г. по «22» августа 2019 г. старшим инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 20 пожарно - спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда г. Горловка МЧС ДНР старшим лейтенантом службы гражданской защиты Солодчуком Ильей Александровичем
(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

проводилась плановая/внеплановая/**контрольная** проверка
(необходимое подчеркнуть)

в присутствии Директора Муниципального общеобразовательного учреждения города Горловки «Школа №19» Михайловой Светланы Александровны.
(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Помещения школы не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара второго типа, согласно приложения Е ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства», приложения Г. ДБН В 2.5.-56:2010 «Системы противопожарной защиты».	п.6.2.3.1. «Правила пожарной безопасности в Украине», утвержденные приказом МЧС Украины от 19.10.2004 № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 за № 1410/10009 (реестр – НАПБ А.01.001-2004 (далее – НАПБ А.01.001-2004));
2.	Эвакуационные выходы не обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания	п.4.3.9. НАПБ А.01.001-2004.

	эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания.	
3.	Лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не обеспечены эвакуационным освещением.	п.4.3.8. НАПБ А.01.001-2004.
4.	Вход в помещение архива не оборудован защитным устройством (сертифицированной противопожарной дверью) против распространения огня и продуктов горения.	п.4.2.4. НАПБ А.01.001-2004;
5.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкции кровли здания школы.	п.4.2.6. НАПБ А.01.001-2004;
6.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных элементов конструкции кровли здания мастерских.	п.4.2.6. НАПБ А.01.001-2004;
7.	Планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара не выполнены фотолюминесцентными согласно ДСТУ 7313:2013 «Знаки безопасности и системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие требования и методы контроля».	п. 3.5. НАПБ А.01.001-2004;
8.	Не выполнена защита здания от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений, в соответствии с ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".	п. 5.1.35. НАПБ А.01.001-2004;
9.	Отсутствуют ограждения по периметру кровли здания школы, которые должны быть предусмотрены согласно п.6.13. ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства».	Раздел 1. НАПБ А.01.001-2004;
10.	Не обеспечены помещения школы автоматической системой пожарной сигнализации, в соответствии ДБН В 2.5-56-2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений системы противопожарной защиты» (далее ДБН В 2.5-56-2010) приложение В (таблица В.1 п. 7.3)	п. 6.1.2. НАПБ А.01.001-2004;

Подписи лиц проводивших проверку:

Старший инспектор группы надзорной
деятельности и профилактической работы
20 ПСЧ ГПСО г. Горловка МЧС ДНР
старший лейтенант службы
гражданской защиты
Солодчук И.А. _____ (подпись)

Экземпляр акта проверки получил (а):
Диретор Муниципального
общеобразовательного
учреждения города Горловки
«Школа №19»
Михайлова С.А. _____
(Должность, Ф.И.О. наименование юридического
или физического лица предпринимателя)

_____ (подпись)

«22» августа 2019г.